

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Иваново

(место составления акта)

"20" апреля 2021 год

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора,
юридического лица
N 152

По адресу/адресам: 153031, область Ивановская, город Иваново, улица Самойлова, дом 19
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица от 31.03.2021 года
№ 152 главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному
надзору подполковника внутренней службы Зайцева Александра Лерьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(планируемая/выполненная, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102» (далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица не проводилось.

"__" _____ 20__ года с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут «07» апреля по 12 часов 00 минут
«20» апреля 2021 года (10 рабочих дней, 3 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Иваново

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

подполковнику внутренней службы Зайцеву Александру Лерьевичу
деловому руководителю МБДОУ № 102 Владимирова И.С. 18.04.2021 г. в 10.00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения
проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор городского округа Иваново по
пожарному надзору Семёнова Мария Романовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
должность экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Семин
Александр Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

П/П №	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
1	2	3	4
1.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	п.25 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ)	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
2.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ.	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
3.	Приемно-контрольные приборы не обеспечивают автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание.	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - ФЗ-184), ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123); п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009)	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
4.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спальни групповой ячейки № 4.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 3.1 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»

		управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (далее – СП 3.13130.2009).	ЩЕГО ВИДА № 102»
5.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спальни групповой ячейки № 5.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 3.1 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
6.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спальни групповой ячейки № 1.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 3.1 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
7.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спальни групповой ячейки № 3.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123; п. 3.1 НПБ 104-03, п. 5.3 СП 3.13130.2009	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
8.	На путях эвакуации допущено размещение трубопровода в полу перед эвакуационным выходом из раздевалки групповой ячейки № 3, ведущего непосредственно наружу.	пп. «ж» п. 16, пп. «б» п.27 ППР в РФ	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
9.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери приспособлений для самозакрывания (в помещении прачечной), предусмотренных изготовителем.	п. 24, п. 29 ППР в РФ	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
10.	Не обеспечено наличие на противопожарной двери в подвале приспособлений для самозакрывания, предусмотренных изготовителем.	п. 24, п. 29 ППР в РФ	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
11.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно подсобное помещение № 9 в подвальном этаже.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130-2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее – НПБ 110-03).	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
12.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно подсобное помещение № 11 в подвальном этаже.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130-2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
13.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»

	подсобное помещение № 12 в подвальном этаже.	5.13130-2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	ЩЕГО ВИДА № 102»
14.	В здании соответствующими автоматическими установками защищены не все помещения, а именно подсобное помещение № 16 в подвальном этаже.	ст.46 ФЗ-184, ст.4, 6 ФЗ-123, п. А.4, п. А.10, пп. 7.1 табл. А.1, пп. 38 табл. А.3 Приложения А СП 5.13130-2009, п. 4, пп. 7.1 табл. 1, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03.	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
15.	На объекте защиты не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 6, п. 30 ППР в РФ	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»
16.	Не обеспечено внесение в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информации о проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений их целостности.	п. 30 ППР в РФ	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 102»

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся предметом проверки

3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно: данный вопрос не являлся предметом проверки

4. нарушений не выявлено; нарушения указаны в пункте 1 настоящего раздела

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Семенова М.С.
(лицо, уполномоченное представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(лицо, проводившее)

(лицо, уполномоченное представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Проверочный лист № 94 от 20.04.2021
2. Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 20.04.2021 № 152/1/87

Подпись лиц, проводивших проверку:



М.Р. Семенова

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а): завершено

Селин А.С. Селин А.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Селин
(подпись)

04 04 2011 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(скажи, уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон доверия (4932) 29-99-99